



Check-list de Extintores

Inspeção visual e registro das condições de equipamentos de combate a incêndio.

NR-23	Gestão de riscos	Edição 2026
-------	------------------	-------------

Objetivo do material

Registrar a inspeção visual das condições de extintores e de sua área de instalação.

Pontos essenciais

- Acesso livre e sinalização visível
- Lacre, pino e indicador de pressão
- Mangueira, bico e corpo sem danos aparentes
- Identificação e validade da manutenção
- Registro e tratamento das irregularidades

Orientação de uso

Equipamento com irregularidade deve ser identificado e encaminhado para correção conforme o procedimento da empresa.

Registro de verificação

Item de verificação	Situação / registro
Acesso livre e sinalização visível	Conforme [] Não conforme []
Lacre, pino e indicador de pressão	Conforme [] Não conforme []
Mangueira, bico e corpo sem danos aparentes	Conforme [] Não conforme []
Identificação e validade da manutenção	Conforme [] Não conforme []
Registro e tratamento das irregularidades	Conforme [] Não conforme []

Observações: _____

Responsável: _____ Data: ____ / ____ / ____

Material educativo. Consulte a redação oficial das Normas Regulamentadoras e adapte o conteúdo às condições reais da atividade e aos procedimentos da organização.